

Herr Schweizer
Primarschulhaus
Baumgartenweg 4
4207 Bretzwil

Liestal, 30. September 2016

Untersuchungsbericht:

Proben erhoben am: 15.09.2016

Untersuchungsziel: LEGIONELLEN

Probenbeschreibung	Befund
B6767K 1. Damendusche rechts 1L Vorlauf	In Ordnung
B4209K 1. Herrendusche rechts 1L Vorlauf	In Ordnung
B6769K Boilerkontrolle mit Vorlauf	In Ordnung

Beurteilung:

In keinen der untersuchten Proben waren Legionellen oberhalb der Nachweisgrenze von 100 KBE/Liter nachweisbar.

Aufgrund der Teilnahme am Legionellenprojekt werden die Untersuchungskosten von CHF 360 nicht berechnet.

Methoden:

Ergänzende Angaben zu den eingesetzten Prüfverfahren und zur Messunsicherheit sind auf Anfrage erhältlich.

Unteraufträge:

Sämtliche Untersuchungen wurden im Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen Basel-Landschaft durchgeführt.

Gräubernstrasse 12
4410 Liestal
T: 061 552 20 00
F: 061 552 20 01
alv@bl.ch
www.bl.ch/lebensmittelsicherheit

BASEL
LANDSCHAFT 

VOLKSWIRTSCHAFTS- UND GESUNDHEITSDIREKTION
AMT FÜR LEBENSMITTELSICHERHEIT UND VETERINÄRWESEN

Mit freundlichen Grüßen

i. V. f. Krees

Dr. Rainer Fretz

Kantonschemiker Stv.

Anhang: - Untersuchungsergebnisse

Anhang: Untersuchungsergebnisse

B6767K 1. Damendusche rechts 1L Vorlauf

Legionella pneumophila SG 1 KBE pro L	<100
Legionella pneumophila SG 2-15 KBE pro L	<100
Legionella spp. KBE pro L	<100
Wassertemperatur Grad C	21.2

B4209K 1. Herrendusche rechts 1L Vorlauf

Legionella pneumophila SG 1 KBE pro L	<100
Legionella pneumophila SG 2-15 KBE pro L	<100
Legionella spp. KBE pro L	<100
Wassertemperatur Grad C	21.8

B6769K Boilerkontrolle mit Vorlauf

Legionella pneumophila SG 1 KBE pro L	<100
Legionella pneumophila SG 2-15 KBE pro L	<100
Legionella spp. KBE pro L	<100
Wassertemperatur Grad C	56.6

N.N. = nicht nachweisbar/ N.B. = nicht bestimmt